

Warszawa, 17 grudnia 2018 r.

Nr sprawy: TBS/ZP/PN/17/2018

Pismo nr: TBS.2224.2018.ADM.ZP

KOMUNIKAT NR 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest **wymiana poziomów oraz części pionów do wysokości I piętra instalacji zimnej wody, ciepłej wody, cyrkulacji oraz podejść pod hydranty przeciwpożarowe w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Sąchockiej 7, dz. nr ew. 4/2 z obrębu 2-03-22.**

1. PYTANIA I ODPOWIEDZI

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. informuje, iż działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), w odpowiedzi na pytania Wykonawcy, które wpłynęły w toku postępowania, udziela się następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

W dokumentacji projektowej nie naniesiono miejsc, w których należy zamontować (zgodnie z opisem technicznym) uszczelnienia p-poż. dla przejścia rurociągów przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego. Brak montażu uszczelnień p-poż. w załączonym do SIWZ przedmiarze. Prosimy o zajęcie stanowiska.

Odpowiedź 1:

Przegrodami oddzielenia przeciwpożarowego, które wymagają przejść zabezpieczonych są:

- przejścia instalacji przez strop piwnica-parter,
- przejścia klatka schodowa-piwnica,
- wejścia instalacji do pomieszczenia SPC.

W cenie ofertowej należy uwzględnić wykonanie ww. przejść oraz wszystkich robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami i przedmiarem.

2. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Zamawiający informuje, że nie przesuwa terminu składania ofert.