



**Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Warszawa Południe Sp. z o.o.**

ul. Mińska 52/54, 03-828 Warszawa
tel.: (22) 698 60 18, 698 96 70 ÷ 71, 698 95 12 ÷ 11
fax: (22) 698 60 29 (Biuro spółki)
fax: (22) 698 95 10 (Dział Administracji i Księgowości)

Nr sprawy: TBS/ZP/PN/14/2018

Pismo nr: TBS.1394.2018.ADM.DW

KOMUNIKAT nr 1

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa wraz z wymianą ciepłomierzy, wodomierzy zimnej wody i ciepłej wody w budynkach mieszkalnych, stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o.

1. PYTANIA I ODPOWIEDZI

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Spółka z o.o. informuje, iż działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), w odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, które wpłynęło w toku postępowania, udziela się następujących wyjaśnień:

Pytanie 1: Proszę o informację o pojemności instalacji w budynkach mieszkalnych: - Szaserów 69/71 – moc cieplna oraz typu kotłów i terminu uruchomienia ogrzewania i Opalińska 5/7 – moc cieplna oraz termin uruchomienia ogrzewania.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na instalacji centralnego ogrzewania zamontowane są automaty pogodowe. Gotowość załączenia centralnego utrzymywana jest przez cały rok. Typ kotła i moc cieplna:

- w budynku przy ulicy Szaserów 69/71 to PREXTXERM 200 – moc cieplna 200 kW,
- w budynku przy ulicy Opalińskiej 5/7 jest węzeł cieplny o mocy 245 kW.

2. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Zamawiający informuje, że nie przesuwam terminu składania ofert.



CZŁONEK ZARZĄDU
TBS Warszawa Południe Sp. z o.o.

Piotr Jaworski

CZŁONEK ZARZĄDU
TBS Warszawa Południe Sp. z o.o.

Waldemar Wardziński