



IMW
MB

TBS 409.2019
JIZIINHIO.K.
2019-02-22

Veolia Energia Warszawa S.A.

ul. Puławska 2, budynek Plac Unii C, 02-566 Warszawa
tel. +48 22 658 50 00, fax +48 22 658 53 85
www.energiadlwarszawy.pl
ebok.energiadlwarszawy.pl

TBS Warszawa Południe Sp. z o.o.

ul. Mińska 52/54
03-828 Warszawa

Warszawa, 14.02.2019r.

Nr sprawy: VAWW/EWT/19/ 1902612 /1

**Dotyczy: informacji nt. technicznych możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej
(nr ewidencyjny obiektu PS1-19-0024)**

Odpowiadając na złożony wniosek (otrzymany w dniu 08.02.2019r.) Veolia Energia Warszawa S.A. informuje, że dla projektowanego budynku mieszkalnego, usytuowanego na działce nr ewid. 5, 51/2, cz. 51/5 z obr. 4-14-07 przy ul. **Ząbkowska**, w sumarycznej ilości 880kW, zasilanie w ciepło z sieci ciepłowniczej jest technicznie możliwe.

Veolia Energia Warszawa S.A. zgodnie z art. 7 ust. 1 PE będzie zobowiązana do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej, jeżeli będą istniały techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia i dostarczania ciepła.

Szczegółowe techniczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej, zostaną określone przez Veolia Energia Warszawa S.A. w **Warunkach technicznych przyłączenia**, wydanych na pisemny Wniosek (dostępny na stronie internetowej www.energiadlwarszawy.pl → Strefa Klienta → Jak się przyłączyć → Dokumenty → Dokumenty do pobrania + formularze), przekazany przez Inwestora do Veolia Energia Warszawa S.A.

Niezbędnymi załącznikami do ww. wniosku są:

- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu lub nr KW.
- mapa zagospodarowania terenu z zaznaczoną planowaną lokalizacją węzła ciepłego.

Podstawą rozpoczęcia prac związanych z realizacją przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej jest podpisanie umowy przyłączeniowej, na podstawie wydanych Warunków.

Informujemy, że na opiniowanym terenie zlokalizowana jest infrastruktura ciepłownicza (przyłączy 2xDN100 do budynku Ząbkowska 22/24/26), z którą może kolidować opiniowana inwestycja. Usunięcie kolizji projektowanej zabudowy z ww. infrastrukturą ciepłowniczą, poprzez jej przebudowę, jest wykonywane na koszt Inwestora, na warunkach określonych w umowie przyłączeniowej. Jednocześnie informujemy, że budynek przy ul. Markowska 13 był zasilany z sieci ciepłowniczej za pośrednictwem obecnie nieczynnego przyłącza 2xDN50, nie będącego własnością Veolia Energia Warszawa S.A.

Veolia Energia Warszawa S.A.

ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa
Kapitał zakładowy: 721 399 100,00 zł wpłacony w całości | NIP 525-000-56-56 | REGON 015314764 | KRS 0000146143
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Konto: 14 1940 1210 0103 5173 0010 0000
tel. +48 22 658 58 58, e-mail: vew.bok@veolia.com
www.energiadlwarszawy.pl
www.veolia.pl

Polityka prywatności udostępniona jest pod adresem www.energiadlwarszawy.pl lub w siedzibie Veolia Energia Warszawa S.A.



Wszelkie prace (w tym wcinka) związane z przerwą w przesyle ciepła mogą być wykonywane w terminie od 1 maja do 31 sierpnia.

Dla celów projektowych inwestycji:

- należy spełnić „Warunki lokalizacji obiektów w pobliżu czynnych sieci ciepłowniczych”, (dostępne na www.energiadlwarszawy.pl → Strefa Klienta → Jak się przyłączyć → Dokumenty → Dokumenty do pobrania + formularze).
- pomieszczenia techniczne na węzły ciepłownicze należy lokalizować przy zewnętrznej ścianie budynku, od strony włączenia przyłącza do sieci ciepłowniczej.

Jednocześnie informujemy, że załączony plan sytuacyjny jest wyłącznie poglądowy i nie jest podstawą do projektowania sieci ciepłowniczej.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących technicznych warunków przyłączenia do s.c. prosimy o kontakt z Działem Technicznym Veolia Energia Warszawa S.A. (adres i kontakt - na stronie www.energiadlwarszawy.pl → Strefa Klienta → Dla projektanta → Kontakt).

Dla opiniowanej inwestycji jest nadany numer ewidencyjny **PS1-19-0024**.

Niniejsza informacja nt. technicznych możliwości przyłączenia jest aktualna przez okres **sześciu miesięcy** od daty wydania.

Kierownik Działu Technicznego

Magdalena Torka

Załącznik:

1. Poglądowy plan sytuacyjny - szt. 1

Do wiadomości:

1. HP
2. EWT a/a

Sprawę prowadził: Jacek Pasturak Dział Techniczny tel. (22) 658-53-60 e-mail jacek.pasturak@veolia.com

Ząbkowska

