



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W M.ST. WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA

PRO.DRP.669.648.2019.048121.19.TS.AL

Warszawa, 20 lutego 2019 r.

**Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Warszawa Południe Sp. z o.o.
ul. Mińska 52/54
03-828 Warszawa**

TBS 490.2019

2019-03-07 136/INX/D.H.

INFORMACJE TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Dotyczy zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia ścieków bytowych i wód opadowych z projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy **ul. Ząbkowskiej na dz. nr ew. 5, 51/2, 51/5 z obrębem 4-14-07** w dzielnicy Praga Północ w Warszawie.

Odpowiadając na pismo z dnia 08.02.2019 r., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. uprzejmie informuje odnośnie przyłączenia do:

1. Sieci wodociągowej

- a. Źródłem zaopatrzenia w wodę ww. projektowanego budynku mieszkalnego może być istniejący przewód wodociągowy DN 100 w ul. Ząbkowskiej lub istniejący przewód wodociągowy DN 100 w ul. Markowskiej po ewentualnej przebudowie i rozbudowie sieci wodociągowej w rejonie przedmiotowej inwestycji.

2. Sieci kanalizacyjnej

- a. Odbiornikiem ścieków bytowych i w ograniczonej ilości wód opadowych z ww. inwestycji może być istniejący kanał ogólnospławny I kl. (0,60x1,10) m w ul. Markowskiej po ewentualnej rozbudowie sieci kanalizacyjnej w rejonie przedmiotowej inwestycji.
- b. Maksymalna ilość wód opadowych odprowadzana z przedmiotowej inwestycji do miejskiej sieci kanalizacyjnej nie może przekroczyć wartości 5,0 dm³/s. Większe ilości wód opadowych należy gromadzić w zbiorniku retencyjnym zaopatrzonego w urządzenie ograniczające przepływ i odprowadzać w okresie pogody bezdeszczowej. Dopuszczamy także inne sposoby zagospodarowania nadmiaru wód opadowych.

3. Informacje dodatkowe

- a. Na terenie ww. działek znajduje się instalacja wodociągowa nie będąca w eksploatacji Spółki. W sprawie ewentualnej likwidacji ww. instalacji wodociągowej należy porozumieć się z jej właścicielami/użytkownikami.
- b. Do wystąpienia o warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej należy dołączyć aktualny plan zagospodarowania sporządzony na mapie sytuacyjno-wysokościowej terenu w skali 1:500 z naniesioną lokalizacją projektowanej zabudowy (część nadziemna, obrys garażu podziemnego) wraz

WODOCIĄGI WARSZAWSKIE DLA CIEBIE NA BIEŻĄCO

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, tel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05;
www.mpwik.com.pl

Spółka wpisana do KRS-0000146138 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest dokumentacja Spółki; kapitał zakładowy Spółki: 2 712 555 600,00 zł (wpłacony w całości)
NIP: 525-00-05-662; REGON: 015314758, nr rachunku: 04 1020 10 55 0000 9102 0022 4303

warszawska
kranówka

Naturalnie TAK :)



z układem komunikacyjnym na terenie przedmiotowych działek w nawiązaniu do drogi publicznej, informację o wielkości zapotrzebowania wody na cele socjalno-bytowe, w dm^3/s (wyliczonej na podstawie przeciętnych norm zużycia wody dla planowanej liczby mieszkańców), ilość wody na cele przeciwpożarowe do wewnętrznego i zewnętrznego gaszenia pożaru oraz bilans ścieków.

Z-ca KIEROWNIKA
BIURO ROZWIĄZAŃ I PROJEKTOWANIA
Grzegorz Piechoła

Do wiadomości:

1. Archiwum II