Zabezpieczenie obw. ster.	Przekaźniki pomocnicze sygnalizacji awarii kotła		Sygn. awarii kotła w rozdzielnicy RK			Sygn. awarii	Styki sygnalizacji do wykorzystania np. w telemetrii
	Zbiorcza awaria kotła	Zadziałanie zab. GAZEX	Zbiorcza awaria kotła	Zadz. zabezp. GAZEX			



OZNACZENIA:

⌀ – zacisk połączeń zewnętrznych w RK

"MOLSAN" Małgorzata Olesińska
02-759 Warszawa ul. Krymska 5/46

INWESTOR:	**TBS WARSZAWA POŁUDNIE Sp. z o.o. ul. Mińska 52/54 Warszawa**			
OBIEKT:	**Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Szaserów 69/71 w Warszawie**			
TEMAT OPRACOWANIA:	**WYMIANA KOTŁA W KOTŁOWNI GAZOWEJ**			
TYTUŁ RYS.:	**Schemat sygnalizacji awarii kotłowni**			
FAZA:	DATA: **08.2019**	NR UPR.	PODPIS	SKALA: –
OPRACOWAŁ: mgr inż. Zbigniew Winiarek		Wa-379/01		BRANŻA **ELEKTRYCZNA**
				NR RYS. **8**