

Obwód załączenia stycznika  
bezpieczeństwa kotłowni

|   |               |   |                       |
|---|---------------|---|-----------------------|
|  <div> <b>"MOLSAN"</b>    Małgorzata Olesińska<br/> 02-759 Warszawa ul. Krymska 5/46 </div> |               |   |                       |
| INWESTOR:   |               | TBS WARSZAWA POŁUDNIE Sp. z o.o.<br>ul. Młńska 52/54    Warszawa        |                       |
| OBIEKT:   |               | Budynek mieszkalny wielorodzinny<br>przy ul. Szaserów 69/71 w Warszawie |                       |
| TEMAT<br>OPRACOWANIA:   |               | WYMIANA KOTŁA<br>W KOTŁOWNI GAZOWEJ                                     |                       |
| TYTUŁ RYS.:   |               | Schemat zasilania stycznika bezpieczeństwa                              |                       |
| FAZA:   | DATA: 08.2019 | NR UPR.   | PODPIS                |
| OPRACOWAŁ:<br>mgr inż. Zbigniew Winiarek  |               | Wa-379/01   | BRANŻA<br>ELEKTRYCZNA |
|   |               |   | NR RYS.<br>9          |